DELEGATION TERRITORIALE - HAUTE-MARNE
Service Santé-Environnement

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Chaumont , le 18 mai 2017

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE BOURG
MAIRIE
52200 BOURG

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

BOURG

- - -	Type	Code	Nom
Prélèvement		00056373	
Unité de gestion		0322	BOURG
Installation	UDI	001570	BOURG
Point de surveillance	P	0000001685	BOURG
Localisation exacte			MME VALLET - 17 ALLEE DES TILLEULS - CUISIN

Prélevé le : mercredi 10 mai 2017 à 11h10
par : MME LEDORE MARLENE ALPA-CHIM
Type visite : D1
Commune BOURG

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	12,0 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,2 unitépH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,18 mg/LCl2				
Chlore total	0,20 mg/LCl2				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DE ROUEN 7601
Type del'analyse : D1NO3 Code SISE de l'analyse : 00056361 Référence laboratoire : 721711-001

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,51 NFU				2,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	621 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	0,01 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	42,7 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00056373)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Délégué Territorial
le T3S Chef
Patrice GRANDJEAN