DELEGATION TERRITORIALE DEPARTEMENTALE - HAUTE-MARNE
Service Santé-Environnement

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Chaumont , le 13 février 2012

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE BOURG
52200 BOURG

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

BOURG

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00039096	
Unité de gestion		0322	BOURG
Installation	UDI	001570	BOURG
Point de surveillance	P	0000001685	BOURG
Localisation exacte			MR VIVIER - 2 ALLEE DES TILLEULS

Prélevé le : mardi 31 janvier 2012 à 11h45
par : LABORATOIRE BIOSANTE
Type visite : D1
Commune BOURG

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	6,4 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,40 unitépH			6,50	9,00

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE BIOSANTE, CHAUMONT 5202
Type del'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00039089 Référence laboratoire : 2012010395

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<15 mg/L Pt				15,00
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	625 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	40,3 mg/L		50,00		
PARAMETRES INVALIDES					
Turbidité néphélométrique NTU	<0,50 NTU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	57 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	29 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	***12 n/100mL***				***0***
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00039096)

EAU NON CONFORME nettoyage désinfection des ouvrages et réseaux traitement bactériologique INDISPENSABLE

Pour le Délégué Territorial Départemental
le Chef du Service Santé-Environnement
Jean-François LHUILLIER

Traitement par javellisation effectué le 12 mars
Un javellisateur permanent sera installé prochainement

⟹ installation réalisée