Délégation Territoriale de HAUTE MARNE
Service Santé environnement
Courriel:ARS-GRANDEST-DT52-SE@ars.sante.fr
Téléphone :03 25 35 07 16
Fax : 03 25 35 07 25

Destinataire(s) :
MAIRIE DE BOURG

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

BOURG

Commune de : BOURG

Prélèvement et mesures de terrain du **19/01/2018 à 10h20** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE DE ROUEN, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : BOURG (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Nom et localisation du point de surveillance : BOURG - BOURG cuisine 17 avenue des tieulles
Code point de surveillance : 0000001685 Code installation : 001570 Type d'analyse : D1NO3
Code Sise analyse : 00059140 Référence laboratoire : 802876-001 Numéro de prélèvement : 05200059152

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-05200059152 - page : 1)

Le lundi 29 janvier 2018

Pour le Directeur Général et par délégation,
Pour le Délégué Territorial et par délégation,
Le chef du service Santé-Environnement,

Nicolas REYNAUD

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Contexte Environnemental						
Température de l'eau	10,6	°C				25,0
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Aspect (qualitatif)	normal	qualit.				
Couleur (qualitatif)	normal	qualit.				
Odeur (qualitatif)	normal	qualit.				
Saveur (qualitatif)	normal	qualit.				
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,0	unitépH			6,5	9,0
Résiduel de traitement						
Chlore libre	0,11	mg/LCl2				
Chlore total	0,15	mg/LCl2				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Bactériologie						
Escherichia coli /100ml -MF	<1	n/100mL		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/100mL		0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/100mL				0
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/100mL				0
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Turbidité néphélométrique NFU	<0,10	NFU				2,0
Conductivité à 25°C	649	µS/cm			200	1100
Paramètres azotés et phosphorés						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,1
Nitrates (en NO3)	48,8	mg/L		50,0		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,5		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1